

# STADTVERWALTUNG KÖLN

Bauaufsichtsamt

Stadtverwaltung Köln

Fernsprecher  
2621

Nebenstelle  
391

*An H. Prof. Bortung Mülheim* #574

An die  
Ev. Kirchengemeinde  
Köln-Mülheim /Rhein

Köln-Mülheim

Adamsstr. 53

<b>Eingegangen</b>
* - 5. APR. 1954
Erledigt.....

Dienstgebäude

Stadthaus Gürzenichstr.  
Zimmer 118

Ihr Schreiben  
vom

Ihr Zeichen

29.3.1954.

Zeichen  
853/IX/1305/48 Fz

(Bei Antwort angeben)

Betr.:

Regentenstr. 40/44- Notkirche-

Die vorliegende statische Berechnung der Notkirche vom 7.6.48 ist nicht prüfungsfähig, da weder Positions- noch Ausführungszeichnungen beigelegt sind.

Der vorläufige Prüfungsvermerk von Prof. Dr. Ing. O. Eise'lin vom 29.5.48 bezieht sich auf eine Notkirche "Typ B", während die vorliegende statische Berechnung für eine "Notkirche 1947 Form K" aufgestellt ist. Es ist nicht nachprüfbar, ob diese beiden Typen identisch sind, und ob für die angeführte Notkirche eine geprüfte Typenberechnung bereit vorhanden ist.

Ich bitte Sie daher, innerhalb 6 Wochen eine der Ausführung entsprechende geprüfte Typenberechnung einzureichen oder die eingereichte stat. Berechnung durch folgende Unterlagen in doppelter Ausfertigung zu ergänzen:

- Positions- und Ausführungszeichnungen zur stat. Berechnung,
- statische Nachweise und zeichnerische Unterlagen über den halbrunden Giebel an der Altarseite,
- statische Nachweise und konstruktive Ergänzungszeichnungen über die Ausbildung des Scheitelgelenkes, insbesondere über den Anschluß zwischen Bindergurt und Vertikale am First.  
( vgl. 17 + 18 der stat. Berechnung )

Ferner bitte ich die techn. Unterlagen über die Entwässerungsanlage 2-fach zur Prüfung einzureichen.

Im Auftrage:  
gez. Maikath-Baurat  
Ausgefertigt:

*J. Maikath*